

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
80 – 952 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW II zestaw**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-74/14/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywna dostawę artykułów elektrycznych dla Uniwersytetu Gdańskiego. W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	23.06.2014r.	W pozycjach: 164 – zamawiający wytypował do wyceny Element rozszerzający do puszki poz. 193, lecz w pozycji 193 zamawiający wpisał Rura elektroinstalacyjna gładka 3m RL-37. W związku z tym proszę o sprecyzowanie jaki element rozszerzający zamawiający chce by wycenić.	Zamawiający zmienił zapis dotyczący <u>pozycji 164</u> wprowadzonym w dniu 17.06.2014r. nowym załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2.	23.06.2014r.	W pozycjach: 128 – proszę o więcej szczegółów, ile metrów i gniazd ma mieć przedłużacz. 137 – proszę o informację ilu Gniazdowy ma być przedłużacz. 140 – proszę o więcej informacji, dokładniejszy opis przełącznika, który chce zamawiający.	<u>W pozycji 128</u> załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga: Przedłużacz z filtrem przeciwprzepięciowym, przeciwzakłóceńowym 5 gniazd, długości 5 mb. <u>W pozycji 137</u> Zamawiający wymaga: Przedłużacz filtrem przeciw zakłóceńowym 10A, 230V, 5 gniazd, długości 5mb. <u>W pozycji 140</u> Zamawiający wymaga: Przełącznik bistabilny 16A, 230V, 1 moduł mocowany na szynie TH 35.
3.	23.06.2014r.	W pozycjach: 110 – zamawiający podał przewód telefoniczny płaski 4 żyły – proszę o sprecyzowanie i podanie przekroju. 77 - czy zamawiający dopuszcza zastosowanie listwy 35x15 82 - czy zamawiający dopuszcza zastosowanie listwy 17x15 lub 10x18 83 - czy zamawiający dopuszcza zastosowanie listwy 50x18 84 - czy zamawiający dopuszcza zastosowanie listwy 20x12 85 - czy zamawiający dopuszcza zastosowanie listwy 35x15	Pytanie dotyczy pozycji 100 załącznika nr 2 do SIWZ: <u>W pozycji 100</u> Zamawiający wymaga: Przewód telefoniczny płaski 4 żyły skręcane o średnicy nie mniejszej niż 7x0,12 mm. <u>W pozycjach 77, 82, 83, 84, 85</u> Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę listew elektroinstalacyjnych o rozmiarach do 5mm większych niż opisane w tych pozycjach załącznika nr 2 do SIWZ.
Uwaga: termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do 27.06.2014r. do godz.11:00, termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 27.06.2014r o godz. 11:15			

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALIŚTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zderski