



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

A120 - 15.30 14/15/14

Gdańsk, dnia 15.09.2014 r.

Do uczestników postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE_1

Dot: postępowania nr A120-211-173/14/SK - Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z serwisem, konserwacją i utrzymaniem w ciągłej sprawności w okresie gwarancji.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 04.09.2014r.

Pytanie 1/1

„II. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 22 – Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu nie więcej niż 37 dBA.

- Proszę o informację, którego biegu pracy wentylatora jednostki wewnętrznej dotyczy ta wartość ciśnienia akustycznego;
- Poziom 37dBA mierzony w jakiej odległości od urządzenia?”

Odpowiedź na pytanie 1/1

Wartość ciśnienia akustycznego równa 37 dBA dotyczy pierwszego biegu pracy urządzenia wewnętrznego. Pomiar przeprowadzić należy w odległości 1 metra od urządzenia i 1 metra poniżej urządzenia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
dł. Zamówień Publicznych

mgr Sławomir Kubiś