

Uniwersytet Gdański
 Ul. Bazynskiego 1A
 80-952 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Gdańsk, 06.07.2015 r.

Dotyczy: postępowania nr A120-211-99/15/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu audiowizualnego w 13 salach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: 303, 304, 305, 306, 307, 321, 410, C2, C4, C23, C24, C25, C36.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	03.07.2015	Zamawiający w opisie sal podaje, iż obraz ma wypełniać całość ekranu. Prosimy o informację, czy ekrany mają być również dostarczone, jeśli tak prosimy o podanie wymaganych parametrów. Jeśli nie prosimy o informacje jakie wielkości ekranów są w poszczególnych salach.	Ekran, zgodnie z informacjami ma być dostarczony wyłącznie do Sali C-23. W pozostałych salach posiadamy ekrany o podstawach: 200 mm – sale 410, 305, 306 214 mm – sale C24, C25, C36 240 mm – sale 303, 304, 307, 321, C2, C4
2.	03.07.2015	Prosimy o podanie długości okablowania dla poszczególnych sal. Czy do miejsca montażu projektora doprowadzone jest zasilanie, jeśli nie jakie długości kabla zasilającego należy przewidzieć.	W miejsce projektora jest doprowadzone zasilanie, które w przypadku uszkodzenia/przetarcia winno być wymienione. W każdej Sali odległość między projektorem a przyłączem ściennym wynosi około 20m
3.	03.07.2015	Prosimy o określenie jaki jest sufit (podwieszany, lity) w poszczególnych salach.	410, 321 – zabudowa kartonowo-gipsowa C2, C4, C23, C24, C25, C36 – sufit podwieszany kasetonowy 303, 304, 305, 306, 307 – lity
4.	03.07.2015	W kilku salach Zamawiający wymaga przeprogramowania istniejącego systemu sterowania Crestron – nie podaje jednak żadnych danych dotyczących systemu. Prosimy o określenie jakie urządzenia są obecnie sterowane, jakie są konkretne urządzenia Crestrona (jednostka, panel itp.), czy Zamawiający udostępni obecne oprogramowanie, w tym wszelkie kody do oprogramowania.	410, 321 (CRESTRON MP2, panel LC-1000) sterowanie: ekran góra/dół, odtwarzacz DVD/VHS, dźwięk, wybór źródła, oświetlenie 4 strefy C2, C4 (CRESTRON MP2E, ST-LP Lutron i-face, panel kolorowy) sterowanie: ekran góra/dół, odtwarzacz DVD/VHS, dźwięk, wybór źródła, oświetlenie (Lutron), żaluzje 2 strefy Zamawiający nie posiada źródeł oprogramowania dla sterowników CRESTRON i nie może ich udostępnić.

5.	03.07.2015	Zamawiający wymaga dostawy ekranu elektronicznego o powierzchni roboczej 193x121cm. Prosimy o potwierdzenie, iż są to wymiary minimalne, podanie tak dokładnych wymiarów wskazuje na konkretnego producenta, co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Większość producentów podaje rozmiar ekranu np. 200x125 czy 210x131.	Ze względu na charakterystykę sali dostarczony ekran nie może być mniejszy u podstawy niż 193 mm i nie większy niż 220 mm.
6.	03.07.2015	Czy do oferowanego nagłośnienia należy poprowadzić okablowanie – nie jest wymienione w opisie. Jeśli tak prosimy o podanie orientacyjnej długości kabla, warunków montażu.	Tak, do oferowanego nagłośnienia należy poprowadzić okablowanie o orientacyjnej długości 50-70 m
7.	03.07.2015	Zamawiający proponuje dokonanie wizji lokalnej, jednak z uwagi na bardzo krótki termin złożenia ofert ogranicza możliwość dokonania takiej wizji dając większe możliwości firmom lokalnym. Dłatego prosimy o podanie pełnych informacji montażowych lub wydłużenie terminu składania ofert, tak aby była możliwość dokonania wizji lokalnej.	Zamawiający założył 10 dniowy termin składania wniosków, co daje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej firmom z całej Polski. Posiadają Państwo biuro w Olsztynie, skąd podróz samochodem do Gdańska nie trwa dłużej niż 3 godziny. Wizję lokalną wraz z podróżą w obie strony można więc przeprowadzić w ciągu jednego dnia roboczego.

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

RZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej

~~SPECJALISTA~~
Dział Zamówień Publicznych
mgr Robert Rzepecki