

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-128/16/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Jednorazowa dostawa projektorów, ekranów oraz systemu nagłośnienia wraz z montażem i uruchomieniem dla Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	21.07.2016	<p>W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę z uruchomieniem sprzętu AV prosimy o potwierdzenie, czy położone jest okablowanie sygnałowe od projektora do gniazda ściennego, od miksera do głośników i zasilanie do ekranów i projektorów. Jeśli tak prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie działania okablowania sygnałowego/głośnikowego. Co w przypadku nie przenoszenia np. sygnału HDMI, VGA po podłączeniu dostarczonego krótkiego kabla do gniazda - czy Zamawiający odbierze instalację na podstawie bezpośrednio podłączonego kabla do projektora? Czy będzie to miało wpływ na ewentualny odbiór sprzętu od wykonawcy, gdzie wykonawca dostarczający sprzęt nie ma wpływu na jakość położonego obecnie okablowania.</p>	<p>1. Czy położone jest okablowanie sygnałowe od projektora do gniazda ściennego? – TAK</p> <p>2. Okablowanie sygnałowe od miksera do głośników – NIE w pełnym zakresie. Istnieje okablowanie od głośników do tablicy przyłączeniowej. Wykonawca musi wykonać okablowanie od tablicy do miksera.</p> <p>3. Zasilanie do ekranów i projektorów – zasilanie projektorów z dedykowanego gniazda. Do zasilania ekranów jest doprowadzone gniazdo 220V na ścianie. Wykonawca powinien zapewnić ok. 50cm kabla zasilającego celem podłączenia ekranu do gniazda.</p> <p>Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie działania okablowania sygnałowego/głośnikowego.</p> <p>Zamawiający odbierze instalację na podstawie bezpośrednio podłączonego kabla do projektora? - tylko w przypadku nie działania okablowania wykonanego przez Uniwersytet Gdański.</p>

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Marek Bocian