



UWAGA:

- Zasilanie 230V, 50Hz w obw. z2 specyfikuje projekt instalacji elektrycznej
- Rys związane nr: 203, 205, 208
- Poz. 1–43 są przeznaczone do wykonania instalacji gazowej
- Poz. 44–56 są przeznaczone do wykonania instalacji sterowania i sygnalizacji
- Przejścia przez ściany murowane uszczelniać masą poz.56.

56	10 szt	Masa ognioodporna Hilti	CP 611 EI 120	Mat.handlowy
55	10 szt	Korytka instalacyjne z PCV	25x15	Mat.handlowy
54	18 m	Rura instalacyjna PVC	RL16	Mat.handlowy
53				
52	45 m	Przewód ognioodporny HTKSH PH90 1x2x1	HTKSH PH90 1x2x1	
51	25 m	Przewód YnTKSY 1x2x0,8	YnTKSY 1x2x0,8	
50	1 szt	Sygnalizator drzwiowy	SD-1	Polon Alfa
49	1 szt	Sygnalizator akustyczny ostrzeżenia	SO-1	Polon Alfa
48	1 szt	Przycisk wstrzymania gaszenia	PW-61	Polon Alfa
47	1 szt	Przycisk uruchomienia gaszenia	PU-61	Polon Alfa
46	4 szt	Gnazdo czujki	G40	Polon Alfa
45	4 szt	Optyczna czujka dymu	DOT-40	Polon Alfa
44	1 szt	Centrala gaszenia IGNIS 1520M	Ignis 1520M	Polon Alfa
43	1 szt	Komplet obejm do rur poz.21,33	MPN-RC	HILTI
42	123,39 kg	Środek gasniczy FM 200 HFC 227ea	22-42969-008	KIDDE-Polska
41	2 szt	Dysza 1 1/2"	22-22080-440	KIDDE-Polska
40				
39				
38	1 szt	Trójnik Typu T 2"/1 1/2"-1 1/2"	22-51190-050	KIDDE-Polska
37				
36	4 szt	Kolanka 1 1/2"ocynk	07-71090-210	KIDDE-Polska
35	3 szt	Kolanka 2" ocynk.	07-70090-409	KIDDE-Polska
34				
33	5,2m	Rura 1 1/2"	02-45890-480	KIDDE-Polska
32				
31				
30	1 szt	złączka wał elastyczny-wskaźnik przepływu	22-37880-110	KIDDE-Polska
29	1 szt	elastyczny wał wyzwalający 558mm	22-37870-018	KIDDE-Polska
28				
27	1 szt	Wskaźnik ciśnienia-nanometr	22-37880-410	KIDDE-Polska
26	1 szt	Wskaźnik przepływu	22-37880-063	KIDDE-Polska
25	1 szt	Rurka syfonowa-zbiornik 140l	22-37882-140	KIDDE-Polska
24				
23				
22				
21	7,1m	Rura 2"	22-51190-050	KIDDE-Polska
20			22-51190-065	KIDDE-Polska
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12	1 szt	Elastyczny wał wylotowy 2" NPT	22-37870-851	KIDDE-Polska
11				KIDDE-Polska
10	1 szt	Przylącze zbior.42 bary do linii pilotowej	22-37880-092	KIDDE-Polska
9				
8	1 szt	Ręczna głowica wyzwalająca	22-37880-407	KIDDE-Polska
7				
6	1 szt	Elektryczna głowica wyzwalająca	22-37880-408	KIDDE-Polska
5	2 szt	Podkładka M10	22-52310-010	KIDDE-Polska
4	2 szt	Śruba M10	22-52421-040	KIDDE-Polska
3	2 szt	Nakrętka M10	22-52450-101	KIDDE-Polska
2	1 szt	Obejma 140l	22-34480-125	KIDDE-Polska
1	1 szt	Zbiornik 140l	22-31503-140	KIDDE-Polska
Poz.	Ilość	Opis	Numer części	Producent
Uniwersytet		Pom.Serwerowni	SEALAB sp z o.o.	Skala:
Gdański		Butla B5	ul.Kopernika 57, 81-589 Gdynia	1:50
		nazwa rysunku	Instalacja gaszenia gazowego KD-200	stadium opisu
				PW
Funkcja:		projektowa	opracowanie:	nr rysunku
projektowa		inż. Krzysztof Filipowicz		202
opracowanie				
nadzór				
sprawdził		inż. Joanna Kurosz-Kulic	nr uchwały	nr archiwalny
			05.31.2010	SLB/2010/05
				Inst.Tech.Tech. i
				Alarm