LEGENDA OPRAW		
SYMBOL OPRAWY	NAZWA OPRAWY	MOC OPRAWY
L1	Oprawa nastropowa 5700 EB IP65	2x58W T8
L1ow	Oprawa nastropowa 5700 EB IP65, z modułem aw min. 2h	2x58W T8
L2	Oprawa nastropowa 5700 EB IP65	2x36W T8
L2ow	Oprawa nastropowa 5700 EB IP65, z modułem aw min. 2h	2x36W T8
L3	Oprawa nastropowa 246 EB	2x54W T5
L3ow	Oprawa nastropowa 246 EB, z modułem aw min. 2h	2x54W T5
L4	Oprawa nastropowa 246 EB	2x36W T8
L4ow	Oprawa nastropowa 246 EB, z modułem aw min. 2h	2x36W T5
L5	Downlight NITOR RV-OL + PC DIFF IP44	2x26W TC-DE
L6	Oprawa do wbudowania 106 PR EB	2x36W T8
L7	Oprawa nastropowa 212 BP EB	4x18W T8
L8	Downlight NITOR RV-OL + GL-SI EB	2x26W TC-DE
L8ow	Downlight NITOR RV-OL + GL-SI EB, z modułem aw min. 2h	2x26W TC-DE
L9	Downlight NARRO RV-PH EB	2x26W TC-DE
L9ow	Downlight NARRO RV-PH EB, z modułem aw min. 2h	2x26W TC-DE
L10	Oprawa do wbudowania ORGANIC CONCEPT 228/254	2x54W T5
L11	Oprawa do wbudowania ORGANIC FANTOOM 226	2x26W TC-TE

Oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - Prawo budowlane
   - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5. Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Instalację łączyć wg schematów poszczególnych rozdzielnic 0,4kV.
7. Instalację prowadzić na korytach kablowych, w kanałach naściennych lub podtynkowo. W ścianach działowych g-k przewody prowadzić w rurkach osłonowych.
8. Należy zapewnić koordynację tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji innych branż zgodnie z obowiązującą normą i przepisami.
9. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć masą ogniood. o wytrzymałości ogniowej, takiej samej jak ściana lub strop oddzielenia pożarowego.
10. Ostateczną lokalizację osprzętu oraz jego typ należy uzgodnić z Architektem i Użytkownikiem.
11. Przed podłaczeniem urządzeń należy sprawdzić napięcie znamionowe urządzenia wg. DTR producenta.

WOLSKI&PARTNERS architekci Spółka z o.o.
81-522 Gdynia, ul.Orłowska 43A/1 tel.+48 58 668 48 50 fax +48 58 668 03 33 e-mail: biuro@wparchitekci.pl www. wparchitekci.pl

TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU BAŁTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU		DATA: 12/2009
LOKALIZACJA:	ul.WITA STWOSZA / BAŻYŃSKIEGO, GDAŃSK		SKALA: 1:100
INWESTOR:	UNIWERSYTET GDAŃSKI, ul.Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk		proj-jack PROJ-JACK ul.Matowa 30/04 tel.58 629-70-20 biuro@proj-jack.pl
NAZWA RYSUNKU	Plan instalacji elektrycznych oświetlenia - poziom 6 piętra		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY		
	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	NR RYSUNKU
AUTORZY:	inż. Z. Andrzejczak nr upr. 62/Gd/2002 Marek Florkanowicz		E800-21
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Z. Andrzejczak nr upr. ZGP-III-630/203/79		REV.0