

Połączenia spawane prętów zbrojenia beton



Uziom fundamentowy w postaci taśmy PFe/Zn 25x4mm


 Taśma Pfe/Zn 25x4mm służąca do połączenia części uziumu fundamentowego

Fe/Zn 25x4mm prowadzony wewnątrz słupów i ścian żelbetowych

Miejsce metalicznego połączenia taśm Fe/Zn 25x4mm (połączenie spawane lub skręcane zabezpieczyć przed korozją)

1. Bednarkę uziomu układać w pozycji szerszą płaszczyznę pionową
2. Wszystkie połączenia tsm $PbFe/Zn$ należy zabezpieczyć przed korozją
3. Dopusza się wykorzystanie stalowego zbrojenia jako uziomu naturalnego pod warunkiem zachowania metalicznej ciągłości na całej trasie uziomu
4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi;
5. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno broć zbrojenia wewnątrz mieszcząc bezpośrednio z tylniku. Obowiązkowo wykonawcy jest sprawdzić wymiary na noturze. W wypadku jakiegokolwiek zniżeniu lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

6. Rozbudowa –instytucyjne muszą być przewidziane z równiegią biegłąą koordynacją międzybranżową.
7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - Prawo budowlane
 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne, świadectwo dopuszczenia, oświadczenia Instytutu Techniki Budowlanej,
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano –instalcyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.

<p>WIOSNA SP. z o.o. SP. z ograniczoną odpowiedzialnością Słódka 2 0.0. 81-522 64-01, 48 50-662 46-01 14-100 44-01, 13 14-100 44-01 NIP: 14-100-44-01 REGON: 141004401 KRS: 00004401 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII 00004401/2015/KRS Sąd Gospodarczy 00004401/2015/KRS</p>		<p>TYTUŁ PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU NEFELIOLOGII WZDZIAŁU FIZJOLOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU PAŃTAKOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU</p> <p>LOKALIZACJA: ULICA STYCZNA, DZIAŁ 10/1, 10/2, 10/3 UNIWERSYTET GDAŃSKI, ul. Styczna 7, 80-032 Gdańsk</p> <p>WZKŁAD PRACOWNI Plan i przekształt ogólny - poziom przyziemia</p> <p>PROJEKT BUDOWLANY</p> <p>FAZA PROJEKTU:</p>	<p>AUTORY: Inż. J. Andrzejczak w imię GZ/201202</p> <p>INNE INFORMACJE:</p> <p>PODPIS: Jan Mikulowski</p>
--	---	--	--